

## **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

**OBJETO DA LICITAÇÃO: CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIOS NO MUNICÍPIO DE QUITERIANÓPOLIS-CE - PT 1093769-86**

**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 034/2024**

Em resposta ao pedido de esclarecimento referente ao item 7.5 - Telhamento com Telha Ondulada de Fibra de Vidro, informamos que a quantidade de telhas onduladas de fibra de vidro deve permanecer conforme proposta inicialmente. Isso ocorre devido ao fato de o projeto ter sido pré-aprovado pela Caixa Econômica Federal, o que impede a alteração do valor estimado até a finalização do processo licitatório.

Esclarecemos que, após a conclusão da licitação, será feito um aditivo contratual para adequar a quantidade de telhas de fibra de vidro à real necessidade do projeto.

Em relação à cobertura metálica, informamos que o item que contempla a telha ondulada de zinco alumínio está descrito no item 7.1, conforme o memorial de cálculo.

Quiterianópolis - CE, 26 de novembro de 2024.

**Victoria Pedrosa Alencar**

CREA-CE 346767

RNP 06119102527

**Engenheiro Civil – Prefeitura de Quiterianópolis - Ce**